



# acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ



2620001-2013-NT-234

Bogotá, 29 de Noviembre de 2013

Ingeniero

**ORLANDO POLO CASTRO**

Asesor Técnico-Dpto. Técnico

**PAVCO**

Autopista Sur No. 71-75

Ciudad

Asunto: ACEPTACIÓN NUEVA TECNOLOGÍA TUBERÍA  
**NOVAFORT 33", 36", 39" Y 42"**

Cordial saludo,

La presente con el objeto de informarle que la fase de evaluación del producto: **"TUBERIA NOVAFORT 33", 36", 39" y 42"** ha terminado y este ha sido aceptado por el Comité Industrial en reunión sostenida el 31 de Octubre de 2013, por lo tanto el producto se acepta de acuerdo con los requisitos establecidos dentro de la norma **"NP-027 TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO"**.

*Tubería de PVC, internamente lisa y externamente corrugada, diámetros entre 33" y 42", que cumplan con los requisitos de la norma "NTC 5055 tubos y accesorios de PVC perfilados para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno". Dicha tubería se acepta con una rigidez mínima de 28 Psi. Estas tuberías deben cumplir lo establecido en la resolución 1166 de 2006 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial sobre el reglamento interno de tuberías.*

Por otra parte, le recordamos que de acuerdo con la Norma **NS-099 " Requisitos para evaluación de nuevos productos o tecnologías para el uso del Acueducto de Bogotá"**, durante la vida útil del producto, la Empresa podrá ratificar, modificar o anular la aprobación y las normas que rigen el producto, de acuerdo con el comportamiento del mismo.

La vigencia y requisitos que debe cumplir el producto o tecnología podrá ser verificada en el Sistema de Información Técnica de la Empresa de Acueducto – SISTEC.

Notas:

1. Para la recepción de este producto por parte del **Acueducto de Bogotá**, el Proveedor deberá presentar certificado de conformidad por lote del producto expedido por un ente acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
2. El presente documento no es un certificado de calidad.
3. Esta carta solo tendrá validez con la presentación del documento original con la firma del director de la Dirección de Ingeniería Especializada.
4. En caso de pérdida o deterioro de este documento se podrá pedir por medio escrito copia original del documento.

Atentamente,

**ALBERTO GROOT SAENZ**

Director Ingeniería Especializada

FIRMA INVISIBLE

Elaboró Oscar Vizcaino  
Revisó Leonardo Cepeda Ariza/ Profesional especializado  
Copias Archivo

Formato: M4FD0605F02-02

EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.  
PBX: (571) 3447000. [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)



**BOGOTÁ**  
HUMANANA